

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г. №1023301252732

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (49246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@vps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что инвертор ИТ-0,3-48

наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи".

обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), раздел VIII

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание инвертора ИТ-0,3-48

2.1. Назначение

Инвертор ИТ-0,3-48 предназначен для электропитания средств связи переменным током.

2.2. Комплектность

В комплект поставки инвертора ИТ-0,3-48 входят:

- инвертор ИТ-0,3-48;
- эксплуатационная документация.

2.3. Выполняемые функции

- питание средств связи с автоматическим выключением инвертора при отклонении его входного напряжения за допустимые пределы и автоматическим включением при восстановлении параметров входного напряжения;
- защита от токовых перегрузок;
- защита от перенапряжения;
- местная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.4. Электрические характеристики

- | | |
|--|---|
| • номинальное входное напряжение | 48 В |
| • рабочий диапазон входного напряжения | 43-54,5 В |
| • номинальное выходное напряжение | 220 В |
| • номинальная частота выходного напряжения | 50 Гц |
| • номинальный выходной ток | 1,35 А |
| • номинальная выходная мощность | 300 Вт |
| • установившееся отклонение выходного напряжения, не более | ±5% |
| • установившееся отклонение частоты выходного напряжения, не более | ±5 Гц |
| • радиопомехи и напряженность поля радиопомех | согласно приложения 4 к
Правилам (П.4.1.1-П.4.1.3) |

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения согласно технической документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
- габаритные размеры, не более 226x234x140 мм
- масса, не более 7 кг

2.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В инверторе ИТ-0,3-48 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 52/ИЛ-06 от 26.09.2006 г., проведенных
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 27.09.2006
число, месяц, год

Декларация действительна до 27.09.2011
число, месяц, год

М.П.

Генеральный директор
ОАО "Юрьев-Польский
завод "Промсвязь"
Подпись
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя,
подавшего декларацию

Н.В. Макеев
И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи
Подпись
уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Л.В. Юрасова
И.О. Фамилия

сб 10 6
7-2057