

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г. №1023301252732

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (49246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@yps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что табло общей сигнализации ТОС-5-60

наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи",

обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), раздел XIII

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание табло общей сигнализации ТОС-5-60

2.1. Назначение

Табло общей сигнализации ТОС-5-60, предназначено для отображения информации состояния контролируемой аппаратуры электропитания.

2.2. Комплектность

В комплект поставки табло общей сигнализации ТОС-5-60 входят:

- табло общей сигнализации ТОС-5-60;
- эксплуатационная документация.

2.3. Выполняемые функции

- световая и звуковая сигнализации о работе контролируемой аппаратуры электропитания;
- световая сигнализация об отключении звукового сигнала.

2.4. Электрические характеристики

- | | |
|--|--------|
| • количество контролируемых сигналов, не более | 5 шт. |
| • номинальное напряжение электропитания постоянного тока | 60 В |
| • максимальный потребляемый ток | 0,1 А |
| • электрическое сопротивление изоляции, не менее | 20 МОм |

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- | | |
|---|--|
| • условия эксплуатации и способы размещения | согласно эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки |
| • климатические и механические требования | согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1) |
| • габаритные размеры, не более | 120x224x60 мм |
| • масса, не более | 1,2 кг |

2.6. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В табло общей сигнализации ТОС-5-60 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. Декларация принята на основании протокола испытаний 11/ИЛ-07 от 05.03.2007 г., проведенных
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)**

Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 27.03.2007
число, месяц, год

Декларация действительна до 27.03.2012
число, месяц, год

М.П.

Генеральный директор
ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

Н.В. Макеев

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова

