

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"  
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,  
зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по  
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г. №1023301252732  
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80  
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (49246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@vps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.  
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что устройство электропитания связи УЭПС-2 60/200  
наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи",  
обозначение требований

утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован  
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту - Правила), раздел III

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

## 2. Назначение и техническое описание устройства электропитания связи УЭПС-2 60/200

### 2.1. Назначение

Устройство электропитания связи УЭПС-2 60/200 предназначено для электропитания средств связи постоянным током номинального напряжения 60 В.

### 2.2. Комплектность

В комплект поставки устройства электропитания связи УЭПС-2 60/200 входят:

- устройство электропитания связи УЭПС-2 60/200;
- эксплуатационная документация.

### 2.3. Выполняемые функции

- электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
- электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;
- параллельная работа выпрямителей, входящих в состав устройства;
- селективное отключение любого выпрямителя, входящего в состав устройства, при повышении его выходного напряжения выше допустимого значения;
- выключение выпрямителей при отклонении напряжения сети переменного тока за допустимые пределы и автоматическое включение их в работу при восстановлении параметров сети переменного тока;
- защита от токовых перегрузок;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
- автоматическое регулирование напряжения заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния устройства.

### 2.4. Электрические характеристики

- входное напряжение устройства 380 В
- входное напряжение выпрямителя 176-290 В
- частота 47,5-52,5 Гц
- номинальное выходное напряжение 60 В
- диапазон регулирования выходного напряжения 54-72 В
- максимальный выходной ток 200 А



- максимальная выходная мощность
- тип выпрямителя, входящего в установку
- максимальное количество выпрямителей в установке
- пульсации выходного напряжения
- установившееся отклонение выходного напряжения, не более
- переходное отклонение выходного напряжения, не более
- радиопомехи и напряженность поля радиопомех

14400 Вт  
 ВБВ 60/25-2К  
 8 шт.  
 согласно приложения 3 к  
 Правилам (пп. 3-5 таблицы П.3.1)  
 ±1,0 %  
 ±10 % на время не более 100 мс  
 согласно приложения 4 к  
 Правилам (П.4.1.1-П.4.1.3)

**2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения**

- условия эксплуатации и способы размещения согласно технической документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
- габаритные размеры, не более 1950x600x600 мм
- масса, не более 226 кг

**2.6. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем**

В устройстве электропитания связи УЭПС-2 60/200 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. Декларация принята на основании протокола испытаний 36/ИЛ-10 от 20.08.2010 г., проведенных сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)**

**Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"**

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 23.08.2010  
 число, месяц, год

Декларация действительна до 23.08.2015  
 число, месяц, год



М.П.  
 ОАО ЮПЗ  
 "Промсвязь"  
 Генеральный директор  
 ОАО "Юрьев-Польский  
 завод "Промсвязь"

Н.В. Макеев

**5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи**



М.П.  
 Подпись уполномоченного представителя  
 Федерального агентства связи

С.А. Мальянов

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
 Федерального агентства связи