

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,
зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г. №1023301252732

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (49246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@yps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что устройство электропитания связи УЭПС-3 24/600

наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи",

обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), раздел III

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание устройства электропитания связи УЭПС-3 24/600

2.1. Назначение

Устройство электропитания связи УЭПС-3 24/600 предназначено для электропитания средств связи постоянным током номинального напряжения 24 В.

2.2. Комплектность

В комплект поставки устройства электропитания связи УЭПС-3 24/600 входят:

- устройство электропитания связи УЭПС-3 24/600;
- эксплуатационная документация.

2.3. Выполняемые функции

- электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
- электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;
- параллельная работа выпрямителей, входящих в состав устройства;
- селективное отключение любого выпрямителя, входящего в состав устройства, при повышении его выходного напряжения выше допустимого значения;
- выключение выпрямителей при отклонении напряжения сети переменного тока за допустимые пределы и автоматическое включение их в работу при восстановлении параметров сети переменного тока;
- защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;
- автоматическое регулирование напряжения заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры;
- защита от токовых перегрузок;
- местная и дистанционная сигнализация о нормальном и аварийном состоянии устройства.

2.4. Электрические характеристики

- | | |
|---|--------------|
| • входное напряжение устройства | 380 В |
| • входное напряжение выпрямителя | 176-290 В |
| • частота | 45-65 Гц |
| • номинальное выходное напряжение | 24 В |
| • максимальный выходной ток | 600 А |
| • максимальная выходная мощность | 16,8 кВт |
| • тип выпрямителя, входящего в устройство | ВБВ 24/50-3К |
| • максимальное количество выпрямителей в устройстве | 12 шт. |

- пульсации выходного напряжения

согласно приложения 3 к Правилам
(пп. 3-5 таблицы П.3.1)

- установившееся отклонение выходного напряжения, не более
- переходное отклонение выходного напряжения, не более
- радиопомехи и напряженность поля радиопомех

$\pm 1,0\%$
 $\pm 10\%$ на время не более 100 мс
согласно приложения 4 к
Правилам (П.4.1.1-П.4.1.3)

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения
- климатические и механические требования
- габаритные размеры, не более
- масса, не более

согласно эксплуатационной документации,
входящей в комплект поставки
согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
1950x600x600 мм
312 кг

2.6. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В устройстве электропитания связи УЭПС-3 24/600 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 53/ИЛ-08 от 15.12.2008 г., проведенных сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 18.12.2008

число, месяц, год

Декларация действительна до 18.12.2013

число, месяц, год



М.П. Генеральный директор
ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

Н.В. Макеев Н.В. Макеев

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова Л.В. Юрасова

