

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
принявших декларацию о соответствии

Юрьев-Польскому району Владимирской области 20 сентября 2002 г. №1023301252732

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

601800, Россия, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Набережная 80

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

тел./факсы (49246) 2-26-98, 2-21-20, E-mail info@yps.ru

в лице Генерального директора Макеева Н.В.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что щит заряда и разряда батарей ЩЗРБ 24М

наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи",

обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), разделы III, XII

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание щита заряда и разряда батарей ЩЗРБ 24М

2.1. Назначение

Щит заряда и разряда батарей ЩЗРБ 24М предназначен для электропитания средств связи постоянным током, а также для заряда, разряда и содержания аккумуляторных батарей.

2.2. Комплектность

В комплект поставки щита заряда и разряда батарей ЩЗРБ 24М входят:

- щит заряда и разряда батарей ЩЗРБ 24М;
- эксплуатационная документация.

2.3. Выполняемые функции

- электропитание средств связи;
- заряд и разряд аккумуляторных батарей;
- перевод аккумуляторных батарей из режима заряда в режим содержания;
- защита от перегрузок и токов короткого замыкания;
- ручная коммутация аккумуляторных батарей;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.4. Электрические характеристики

- | | |
|--|--|
| • номинальное входное напряжение | 220 В |
| • входное напряжение выпрямителя, входящего в состав щита | 176-242 В |
| • частота входного напряжения | 47,5-52,5 Гц |
| • номинальное выходное напряжение | 24 В |
| • диапазон изменения выходного напряжения | 21-28 В |
| • диапазон изменения выходного тока | 0-20 А |
| • тип выпрямителя, входящего в состав щита | ВБВ 24/20-2М |
| • количество выпрямителей в составе щита | 3 шт. |
| • пульсации выходного напряжения | согласно приложения 3 к Правилам (пп. 3-5 таблицы П.3.1) |
| • установившееся отклонение выходного напряжения, не более | ±1,0 % |
| • переходное отклонение выходного напряжения, не более | ±20 % на время не более 0,1 с |
| • радиопомехи и напряженность поля радиопомех | согласно приложения 4 к Правилам (П.4.1.1-П.4.1.3) |

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения согласно технической документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
- габаритные размеры, не более 1800x250x450 мм
- масса, не более 80 кг

2.6. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В щите заряда и разряда батарей ЦЗРБ 24М отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

**3. Декларация принята на основании протокола испытаний 54/ИЛ-06 от 12.10.2006 г., проведенных
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)**

Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 16.10.2006
число, месяц, год

Декларация действительна до 16.10.2011
число, месяц, год



Генеральный директор
ОАО "Юрьев-Польский
завод "Промсвязь"
Подпись
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя,
подавшего декларацию

Н.В. Максеев
И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи
Подпись
уполномоченного представителя
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова
И.О. Фамилия

