

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО "Промсвязьдизайн",
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,
зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
принявших декларацию о соответствии
29 января 2003 г., № 1037739272757
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 26-28, стр. 3
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты
телефон/факс: (495) 947-09-69, E-mail: office@promsd.ru

в лице Генерального директора Якушева В.А.
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии
заявляет, что щит рядовой защиты ЩРЗ-6
наименование, тип, марка средства связи
соответствует «Правилам применения оборудования электропитания средств связи»,
обозначение требований
утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту - Правила), раздел XII

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи
и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание щита рядовой защиты ЩРЗ-6

2.1 Назначение

Щит рядовой защиты ЩРЗ-6 предназначен для распределения электрической энергии постоянного тока, используемой для электропитания средств связи.

2.2 Комплектность

В комплект поставки щита рядовой защиты ЩРЗ-6 входят:

- щит рядовой защиты ЩРЗ-6;
- эксплуатационная документация;
- комплект запасных частей.

2.3 Выполняемые функции

- распределение электрической энергии постоянного тока по рядам оборудования средств связи;
- защита от перегрузок и токов короткого замыкания цепей электропитания средств связи;;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.4 Электрические характеристики

- | | |
|---|---------|
| • диапазон рабочего напряжения постоянного тока | 20-72 В |
| • максимальный ток нагрузки | 125 А |
| • количество подключаемых нагрузок, не более | 18 шт. |
| • падение напряжения в цепи от клеммы подключения входного напряжения до клеммы подключения любой из нагрузок, не более | 0,5 В |
| • электрическое сопротивление изоляции, не менее | 20 МОм |
| • испытательное напряжение переменного тока, которое выдерживает изоляция электрических цепей в течение 1 минуты | 0,5 кВ |

2.5 Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения согласно эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложению 7 к Правилам (П. 7.1.1)
- габаритные размеры, не более 132x483x82 мм
- масса, не более 4,0 кг

2.6 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В ште рядовой защиты ЦРЗ-6 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 24/ИЛ-10 от 10.06.2010., проведенных сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО «ПСЛ»

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средства связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 15.06.2010 г.
число, месяц, год
- Декларация действительна до 15.06.2015 г.
число, месяц, год



В.А. Якушев

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

С.А. Мальянов

И.О. Фамилия



от « 18 » 06 2010 г.