

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО "Промсвязьдизайн",
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,
зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
принявших декларацию о соответствии
29 января 2003 г., № 1037739272757
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 26-28, стр. 3
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты
телефон/факс: (495) 947-09-69, E-mail: office@promsd.ru

в лице Генерального директора Якушева В.А.
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии
заявляет, что щит рядовой защиты ЩРЗ 60-4

наименование, тип, марка средства связи
соответствует «Правилам применения оборудования электропитания средств связи»,
обозначение требований

утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту - Правила), раздел XII

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи
и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание щита рядовой защиты ЩРЗ 60-4

2.1 Назначение

Щит рядовой защиты ЩРЗ 60-4 предназначен для распределения электрической энергии постоянного тока, используемой для электропитания средств связи.

2.2 Комплектность

В комплект поставки щита рядовой защиты ЩРЗ 60-4 входят:

- щит рядовой защиты ЩРЗ 60-4;
- эксплуатационная документация;
- комплект запасных частей.

2.3 Выполняемые функции

- распределение электрической энергии постоянного тока по рядам оборудования средств связи;
- защита от перегрузок и токов короткого замыкания цепей электропитания средств связи;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.4 Электрические характеристики

- | | |
|---|--------|
| • номинальное напряжение постоянного тока | 60 В |
| • максимальный ток нагрузки | 160 А |
| • количество подключаемых нагрузок, не более | 12 шт. |
| • падение напряжения в цепи от клеммы подключения входного напряжения до клеммы подключения любой из нагрузок, не более | 0,5 В |
| • электрическое сопротивление изоляции, не менее | 20 МОм |
| • испытательное напряжение переменного тока, которое выдерживает изоляция электрических цепей в течение 1 минуты | 0,5 кВ |

2.5 Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- | | |
|---|--|
| • условия эксплуатации и способы размещения | согласно эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки |
| • климатические и механические требования | согласно приложению 7 к Правилам (П. 7.1.1) |
| • габаритные размеры, не более | 222x482x132 мм |
| • масса, не более | 5,0 кг |

2.6 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В шите рядовой защиты ЩРЗ 60-4 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 24/ИЛ-10 от 10.06.2010., проведенных

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО «ЦСЛ»

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средства связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 15.06.2010 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до 15.06.2015 г.

число, месяц, год



М.П. Генеральный директор
ООО «Промсвязьдизайн»

В.А. Якушев

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

С.А. Мальянов

И.О. Фамилия

